



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1205/01/2010

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Kurtyny powietrzne DEFENDER:
XW - kurtyna wyposażona w nagrzewnicę wodną
XE - kurtyna wyposażona w nagrzewnicę elektryczną
XC-kurtyna bez funkcji ogrzewania powietrza**

Zawierający / containing: polipropylen, miedź, aluminium, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: obiektów handlowych i magazynowych-w tym związanych z przemysłem spożywczym, produkcyjnym, elektronicznym, rolnym, farmaceutycznym i usługowym; w obiektach sakralnych, warsztatach, w budynkach użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku zastosowania w budynkach służby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W budynkach opieki zdrowotnej kurtyny powietrzne DEFENDER mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach oprócz sal o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Wytwórca / producer:

VTS PLANT Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6a



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VTS PLANT Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 6a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-09-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 września 2010

The date of issue of the certificate: 28th September 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

dr Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady